

京城商業銀行股份有限公司採購投標公告

- 一、招標單位：行政管理部
- 二、單位地址：台南市西門路一段506號
- 三、標案名稱：玉井、虎尾分行空調設備更新工程
- 四、招標方式：公開招標
- 五、領標及投標期限：即日起至民國 107年2月26日1800時止
- 六、決標方式：進底價且最低價決標
- 七、開標日期：民國 107年 2月 27日上午 1000點
- 八、得標公告日期及方式：106年 3月 1日公告於本行網站並通知得標廠商
- 九、領標方式：
 - 專人領標：請於領標截止期限內至本行行政管理部領取，各廠商限領乙份。
 - 郵寄領標：請以電子郵件聯繫行政管理部聯絡人，各廠商限領乙份。
- 十、投標文件及收件方式：
 - 1.投標廠商須將標單填寫清楚，註明廠商名稱、負責人姓名、公司地址及日期，加蓋公司大小章，並連同標單及檢附廠商資格證件裝入大信封後，於投標期限內以掛號郵寄至本行指定地址，以郵戳為憑，逾期均屬無效。
 - 2.投標信封需於正面註明【標案名稱】、【投標廠商】、【連絡人】及【連絡電話】，並於黏封處加蓋騎縫章。（未註明者視為無效標）
- 十一、收受投標相關文件地點：台南郵政806號信箱
- 十二、聯絡人：余昇鴻
聯絡電話：06-2139171 #0616

標案規格單

標案:京城銀行空調設備更新工程

一、空調主機規格(日立變頻冷氣):

玉井分行

	內容	數量	備註
1	RAD-110JX 埋入型	3 台	1 樓營業廳: 3 台
2	RAD-50JK 埋入型	1 台	2 樓會議室: 1 台
3	RAD-50JK 埋入型	1 台	2 樓餐廳: 1 台
4	RAD-40JK 埋入型	1 台	1 樓機房: 1 台
5	阿拉斯加循環扇	6 台	遙控式
6	RS-485 轉換器	5 組	
7	8 房集中器	1 個	

虎尾分行

	內容	數量	備註
1	RAD-110JX 埋入型	4 台	1 樓營業廳: 4 台
2	RAD-63JK 埋入型	1 台	1 樓經理室: 1 台
3	RAD-36JK 埋入型	1 台	1 樓催收室: 1 台
4	RAD-22JK 埋入型	2 台	1 樓機房: 1 台、ATM: 1 台
5	阿拉斯加循環扇	6 台	遙控式
6	RS-485 轉換器	6 組	
7	8 房集中器	1 個	

二、工程內容說明:

1. 得標廠商需配合銀行作業於休假日連續之兩日內施工完成，並保證於次一營業日前完工。
2. 為確保本案工程品質，除主要設備需檢附出具原廠證明，其他附屬設備也應為一級廠。
3. 本工程包含原有舊機拆除，下腳品折抵拆除費用，不另支付。
4. 本工程包含輕鋼架天花板拆卸及復原安裝。
5. 本工程採責任施工，於驗收後由承包廠商全責保固1年。
6. 本工程須於107年4月30日前完工，施工順序與時程由得標廠商擬定，在與業主方確認之。
7. 本工程電源線路及所有管路均須吊管固定；室內外機皆須張貼編號標示，並提供機型表。